

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:  
Strategy One a.s.  
Vodičkova 791/41  
110 00 Praha 1  
IČ: 03114589  
Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,  
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014  
**Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)**

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : .....

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks:
6-10 let počet ks:
11-20 let počet ks:
21 a více let počet ks:

### Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| - Výbojka sodíková           | ks |
| - Výbojka indukční           | ks |
| - Výbojka metal halogenidová | ks |
| - Zářivka                    | ks |
| - LED                        | ks |
| - Jiný druh                  | ks |

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

### Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
- Prostřednictvím odborné soukromé firmy  
Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uveďte, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová  
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)

# MĚSTO NEPOMUK

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986  
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Strategy One a.s.  
Vodičkova 791/41  
110 00 Praha 1  
IČ: 03114589  
Datová schránka: bgnjrjw

Váš dopis zn. ze dne

Náše zn. / č.j.  
MÚ/VED/101/15/  
VED/16/2015 - SvJ

Vyřizuje / tel. / e-mail  
Ing. Netušil Václav  
371519715

V Nepomuku dne  
19.1.2015

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme požadované informace:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

**Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)**

**450 ks**

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %) **95 %**

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti **NE**
- Vysoké náklady na energie **NE**
- Častá poruchovost **NE**
- Špatný technický stav lamp **ANO**
- Možnost regulace jasu **NE**
- Existence řízeného zapínání a vypínání **ANO**
- Vedení el. rozvodu vzduchem **ANO**

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? **ANO**

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů : .....

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

**11-20 let počet ks:**

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:

**11-20 let počet ks:**

### Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- Výbojka sodíková	200	ks	
- Výbojka indukční		ks	
- Výbojka metal halogenidová			ks
- Zářivka	200	ks	
- LED		ks	
- Jiný druh	50	ks	

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

**Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám**

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? **NE**

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? **NE**

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

---

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

**0 – 25 %**

### Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh : **25 kWh**

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014: **3650 h**

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: **91,25 MWh**

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014: **351.736,83 Kč**

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Název firmy: **F+V elektro, Míkovec elektro**

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

**985.890,09 Kč**

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

**F+V elektro, Míkovec elektro**

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

**237.736,69 Kč**

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

**396.416,57 Kč**

S pozdravem

Ing. Jiří Švec - starosta