

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
24.3.2014

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/631/14
VŽP/1246/2014 - Pe

Vyřizuje / tel / e-mail
Marek Petřů
371519725
marek.petru@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
19.5.2014

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 24.3.2014 podal

**Obec Třebčice, IČO 44626614, Třebčice 2, 335 01 Nepomuk 1,
kterého zastupuje Josef Kárník, IČO 14716429, Plzeňská cesta 40/41, Hradiště, 326 00 Plzeň
26**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových - do vodního toku Myslívký, parc. č. 904/3 k.ú. Třebčice, ČHP: 1-10-05-022, souřadnice místa vypouštění X,Y: 1101097, 809916 v těchto hodnotách:

Povolené množství:

Průměrné povolené	0,15 l/s
Maximální povolené	1,35 l/s
Měsíční povolené	417 m ³
Roční povolené	5074 m ³
Velikost zdroje znečištění v EO	100

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

BSK ₅	153 kg/rok
CHSK _{Cr}	909 kg/rok
NL	201 kg/rok
N-NH ₄	51 kg/rok
BSK ₅ Hodnota 'p'	15 mg/l
BSK ₅ Hodnota 'm'	25 mg/l
CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	90 mg/l
CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	130 mg/l
NL Hodnota 'p'	20 mg/l

NL Hodnota 'm'	30 mg/l
N-NH ₄ Hodnota 'p'	5 mg/l
N-NH ₄ Hodnota 'm'	8 mg/l

Povolení k nakládání s vodami je platné do doby ukončení zkušebního provozu.

Povinnosti pro nakládání s vodami:

1. Účinnost čištění bude ověřena ve zkušebním provozu v délce trvání 12 měsíců. Zkušební provoz bude písemně vyhodnocen a spolu s žádostí o uvedení do trvalého provozu předložen vodoprávnímu úřadu.
2. Vzorky budou odebrány jako dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pro ČOV se stanoví četnost odběru 4 ročně. Ve vzorcích bude stanoven BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄.
3. Výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy do konce února.
4. Jako měrný profil pro odběr vzorků u ČOV se stanoví výustní objekt. Měření množství vypouštěných odpadních vod u ČOV bude probíhat v měrném objektu – součást dodávky technologie ČOV.

II. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Třebčice - splašková kanalizace a ČOV

(dále jen "stavba") na pozemcích

na pozemcích parc. č. 43, 46/3, 61, 62, 63/1, 63/2, 66/1, 66/2, 66/3, 72, 75/1, 75/2, 79/1, 118/1, 201/10, 201/11, 201/19, 201/29, 543/2, 543/3, 834, 878/1, 879, 880, 881/2, 881/3, 881/4, 882/1, 883/2, 890/1, 894/1, 900, 901/1, 903, 904/3, 910 v katastrálním území Třebčice, ČHP: 1-10-05-022,

souřadnice X,Y: (začátek stavby) 1101613, 809643; (konec stavby) 1101029, 809795

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě: gravitační s přečerpáváním ve stokové síti

- stoka A - DN 300 – 339 m
DN 250 – 61 m
- stoka A1 - DN 250 – 109 m
- stoka A2-1 - DN 250 – 28 m
- stoka A2 - DN 250 – 112 m
- stoka A3 - DN 250 – 26 m
- stoka A4 – DN 250 - 37 m
- stoka B - DN 250 – 425 m
- stoka B2 - DN 250 – 6 m
- stoka B3 - DN 250 – 175 m
- stoka B4 - DN 250 – 11 m
- stoka C - DN 300 – 126 m
- stoka C1 - DN 250 – 50 m

Zhotoveno z žebrovaného potrubí PP, včetně kanalizačních šachet a 37 odboček

Čerpací stanice

- umístěna na pozemku 881/2 k.ú. Třebčice
- výkon Q_{355} 35 l/s včetně elektrického napojení v délce 145 m a výtlačného řadu HDPE DN 80 v délce 155 m,

Čistírna odpadních vod (ČOV)

- typová ČOV EKOKOM 100 EO, Q_{24} 13,9 m³,
- elektropřípojka v délce 495 m
- oplocení v délce 33 m
- příjezdová komunikace P 3,0/15 v délce 57 m
- zpevněné plochy
- sadové úpravy

Účel stavby: odvedení a likvidace odpadních vod z obce

Pro provádění stavby se stanoví následující povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Egermaier, EGYPROJEKT s.r.o., Plzeň (ČKAIT 0200681); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník před započatím stavebních prací písemně oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo zhotovitele stavby.
3. Stavebník oznámí správnímu úřadu termín pro kontrolní prohlídku stavby:
 - a) po dokončení hrubé stavby ČOV
 - b) po celkovém dokončení stavby
4. K ověření funkčnosti a vlastností vodního díla bude proveden zkušební provoz v délce 12 měsíců.
5. Nejpozději do doby zahájení zkušebního provozu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu provozní řád kanalizace, ČOV a čerpací stanice.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti vyplývající z vyjádření či stanovisek:
 - a) RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno zn. 5000874137 ze dne 9.12.2013
 - b) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zn. 1060642345 ze dne 27.11.2013
 - c) Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. zn. 21429/2013-O ze dne 4.12.2013
 - d) Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o. zn. 20670/2013-OŘ PLZ-755/čap ze dne 13.11.2013
 - e) Pozemkový fond České Republiky zn. PFCR 552328/2012/104/Ku ze dne 3.12.2012
 - f) Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 č.j. 547140/14 ze dne 7.3.2014
 - g) Povodí Vltavy s.p., závod Berounka č.j. 85/2014-343/Šn, SP-2014/38 ze dne 3.1.2014:
 - ČS bude vybavena signalizací havarijních stavů
 - Správce toku bude přizván k zahájení prací na křížení Myslívského potoka a výústního objektu (p. Panuška tel. 724268538) a též ke kolaudaci ČOV
 - Křížení s vodním tokem bude kolmé
7. Žadatel bude respektovat koordinované závazné stanovisko MěÚ Nepomuk ze dne 2. 10. 2012 pod č.j.: VŽP/2746/2012-KrM.
8. Žadatel splní podmínku souhlasu MěÚ Nepomuk, orgánu ochrany přírody ze dne 2. 10. 2012 pod č.j.: VŽP/2969/2012-KrM:
 - Po dokončení stavebních akcí uvést okolí křížení splaškové kanalizace s vodotečí do původního stavu

9. Žadatel splní podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM-2424-6/2012 ÚPP ze dne 13.12.2013:
- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. Egermaierem v říjnu 2013 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
 - Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 9 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
 - Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku v předstihu termín případných uzavírek jednotlivých vozovek a dobu jejich trvání
10. Žadatel splní podmínky souhlasu MěÚ Nepomuk č.j. VŽP/3868/2012-Va ze dne 8.2.2013 s odnětím zemědělské půdy se ZPF:
- kulturní vrstva půdy (ornice) bude skryta z plochy 400 m² v tl. 0,15 m. Kubatura skryté ornice bude tedy činit 60 m³.
 - kubatura výkopových zemin dle projektové dokumentace bude činit cca. 44 m³.
 - skrytá ornice bude v rámci stavby umístěna na mezideponii a část bude použita pro zpětné ozelenění nebezpečných ploch v rámci nově vzniklého areálu ČOV a jeho blízkého okolí a zbylá část bude použita pro údržbu veřejné zeleně a pro zlepšení bonity stávajících zemědělských pozemků ve vlastnictví investora
 - výkopová zemina bude uložena na mezideponii na pozemcích s druhem pozemku ostatní plocha ve vlastnictví investora a bude následně použita na příležitostné terénní úpravy
 - o deponovanou skrývku je investor povinen se starat dle § 8 „ zákona“, zejména je povinen zabezpečit skrývku před zcizením, zaplevelením a znehodnocením pevnými, kapalnými a plynými látkami poškozující zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
 - je povinen skrývat vrchní kulturní vrstvu odděleně od výkopové zeminy
 - doba deponace skrývky bude maximálně do kolaudace stavby
11. Žadatel splní podmínky souhlasu Drážního úřadu Plzeň, zn. ML-SOL0818/13-2/Rb, DUCR-64154/13/Rb ze dne 19.11.2013:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy
 - Při provádění nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železného provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, výluky apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby a v to rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Třebčice, Třebčice 2, 335 01 Nepomuk 1

Odůvodnění:

Dne 24.3.2014 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. VŽP/647/2014-Pe ze dne 27.3.2014 zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Projektová dokumentace (vypracoval Ing. Jaroslav Egermaier, EGYPROJEKT s.r.o., Plzeň, ČKAIT 0200681, v říjnu 2013) řeší výstavbu kanalizace a ČOV v obci Třebčice. Kanalizace a ČOV budou sloužit k odvedení a likvidaci odpadních vod z obce. Kanalizace je navržena jako oddílná, gravitační, přičemž dešťové vody budou odváděny stávajícím kanalizačním systémem. Součástí stavby je i čerpací stanice, která bude čerpat odpadní vody z níže položených částí obce do kanalizace. Kanalizace je navržena z plastových trub profilu DN 250, reps. 300 výtlak pak z polyetylenu DN 80. ČOV je navržena typu Ekokom 100 EO s nízkozatěžovanou nitrifikací s denitrifikací, aktivační, vyrovnávací a regenerační nádrží a kalojemem. Likvidace kalů se předpokládá na ČOV Nepomuk, případně v zemědělství. Recipientem je potok Myslívký.

Stavba obsahuje:

- splašková kanalizace: stoka A v celkové délce 420 m (DN 250 o délce 83 m, DN 300 o délce 306 m, protlak DN 300 o délce 31 m); stoka A1 v celkové délce 109 m, DN 250; stoka A2 v celkové délce 112 m, DN 250; stoka A2-1 v celkové délce 37 m, DN 250; stoka A3 v celkové délce 30 m, DN 250; stoka A4 v celkové délce 37 m, DN 250, stoka B v celkové délce 422 m, DN 250; stoka B2 v celkové délce 6 m, DN 250; stoka B3 v celkové délce 175 m, DN 250; stoka B4 v celkové délce 11 m, DN 250, stoka C v celkové délce 206 m, (DN 250 o délce 80m, DN 300 o délce 126 m); stoka C1 v celkové délce 50 m, DN 250 včetně kanalizačních přípojek v rozsahu veřejných pozemků.
- Čerpací stanice včetně výtlačného řádu HDPE 90/5,1 v délce 155 m.
- ČOV typ EKOKOM 100, celková zastavěná plocha:(90 m² umístěna na vyvýšeném hutněném náspu výšky 1,5 m od rostlého terénu
- obslužnou komunikaci o délce 42 m (plus 12 m obratiště) a šířce 3 m (obратиště r = 8 m),
- zpevněné plochy o ploše 250 m², oplocení v délce 33 m o výšce 1,5 m, odtok z ČOV DN 200 v délce 30m do Myslívkého potoka. Plocha areálu včetně svahů a obslužné komunikace činí 400 m².
- elektrická přípojka (napojení ČS a ČOV) o celkové délce 500 m.

Stavební úřad stanovil jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele a příslušnou obec a dále v souladu s § 85 odst. 2 stavebního zákona vymezil další osoby, které by mohly být rozhodnutím ve svých právech přímo dotčeny a tímto stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle vlastnických práv a jiných práv k dotčeným pozemkům a k stavbám, není-li sám žadatel a dále k sousedním pozemkům a stavbám přímo hraničící s pozemkem 43, 46/3, 61, 62, 63/1, 63/2, 66/1, 66/2, 66/3, 72, 75/1, 75/2, 79/1, 118/1, 201/10, 201/11, 201/19, 201/29, 543/2, 543/3, 834, 878/1, 879, 880, 881/2, 881/3, 881/4, 882/1, 883/2, 890/1, 894/1, 900, 901/1, 903, 904/3, 910 v katastrálním území Třebčice po důsledném posouzení, zda mohou být umístěním stavby a jejím provozem jejich práva přímo dotčena. Současně nebyli účastníkem řízení stanoveni všichni vlastníci přímo hraničících sousedních pozemků, jejichž pozemky jsou dostatečně vzdáleny a jejich právo nebude dle názoru vodoprávního úřadu prováděním a provozem stavby přímo dotčeno.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) se do řízení nepřihlásili.

Okruh účastníků vodoprávního řízení byl dále rozšířen v souladu s ust. § 115 odst. 5 vodního zákona o správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p.

Dalším osobám, které nejsou uvedeny v seznamu jako účastníci řízení, avšak mohly by se stavbou cítit dotčeny, bylo řízení oznámeno veřejnou vyhláškou a tímto měly možnost přihlásit se do řízení jako účastníci řízení, což však nikdo neučinil.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – stanovisko a vyjádření č.j. 85/2014-343/Šn, SP-2014/38 ze dne 3.1.2014
- MěÚ Nepomuk – koordinované závazné stanovisko ze dne 2. 10. 2012 pod č.j.: VŽP/2746/2012-KrM
- závazné stanovisko orgánu ochrany ZPF ze dne 8. 2. 2013 pod č.j.: VŽP/3868/2012-Va
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření zn. 1060642345 ze dne 27.11.2013
- Policie České republiky KŘPPK, územní odbor Plzeň - jih, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 27. 11. 2013 pod č.j.: KRPP-190658-1/ČJ-2013-031106-47
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5000874137 ze dne 9.12.2013
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - č.j. HSPM-2424-6/2012 ÚPP ze dne 13.12.2013
- MěÚ Nepomuk – orgán ochrany přírody – závazné stanovisko ze dne 2. 10. 2012 pod č.j.: VŽP/2969/2012-KrM
- Správa a údržba silnic PK – vyjádření ze dne 10.1.2013 zn. 118/14/SUSPK-PJ
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje č. 1698/12/SÚSPK-PJ ze dne 3. 10. 2012
- Vyjádření Národního památkového ústavu zn. NPÚ-341/9023/2014 ze dne 24.2.2014
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – sdělení ze dne 24. 9. 2012 pod č.j.: UZSVMP/19521/2012-HMSU
- MěÚ Nepomuk – odbor dopravy – vyjádření ze dne 26. 11. 2012 pod č.j.: DOP/2160/2012-Čas
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni – vyjádření ze dne 29. 8. 2012 pod č.j.: NPÚ/341/67642/2012, NPÚ-341/69771/2012
- MěÚ Nepomuk – orgán ochrany ZPF – souhlas ze dne 8. 2. 2013 pod č.j.: VŽP/3868/2012-Va
- KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – stanovisko ze dne 17.1.2014 pod č.j.: 25048/24/21/13
- Telefónica Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 547140/14 ze dne 7.3.2014
- Drážní úřad – souhlas ze dne 19.11.2013 č.j. ML-SOL0818/13-2/Rb, DUCR-64154/13/Rb
- ČD – Telematika a.s. – souhrnné stanovisko zn. 21429/2013-O ze dne 4.12.2013
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň – souhrnné stanovisko zn. 20670/2013-OŘ PLZ-755/čap ze dne 13.11.2013
- Pozemkový fond České republiky – vyjádření ze dne 3. 12. 2012 pod č.j.: PFCR 552328/2012/104/Ku
- Obecní úřad Třebčice – souhlas se stavbou ze dne 29. 1. 2013
- Český hydrometeorologický ústav – hydrologická data ze dne 2. 5. 2012 pod č.j.: P12002697
- T-Mobile Czech Republic – vyjádření ze dne 24. 1. 2013
- České Radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 12. 3. 2013 pod č.j.: ÚPTS/OS/76785/2012
- ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 13.3.2014 pod č.j.: 25251/B/2014
- SITEL, spol. s r. o. – vyjádření ze dne 10.3.2014 zn. 131401183
- NET4GAS, s.r.o. – stanovisko ze dne 15. 1. 2013 pod č.j.: 304/13/OVP/N
- Ministerstvo obrany, vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko pod č.j.: 569/64585 – ÚP/2013-7103/44
- Policie České republiky KŘPPK, odbor informačních a komunikačních technologií – vyjádření ze dne 8. 2. 2013 pod č.j.: KRPP-10973-6/ČJ-2013-0300IT
- Obecní úřad Třebčice – souhlas s napojením příjezdové komunikace na místní komunikaci ze dne 18. 3. 2013
- Telefónica Czech Republic a.s. – podmínky vydané v návaznosti na „Vyjádření o existenci SEK“ ze dne 21. 3. 2012 pod č.j.: PD 98/2013
- Správa a údržba silnic PK – vyjádření ze dne 4. 4. 2013 pod č.j.: 601/13/SUSPK-PJ

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Nepomuk územní rozhodnutí pod spis.zn. MÚ/VŽP/438/13 ze dne 24.2013

Vodoprávní úřad zjistil, že se stavbou nezhorší hluková situace v obci a že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a obyvatele obce. Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí a odkanalizování splaškových vod do centrální ČOV a tím i ke zvýšení jakosti povrchových vod.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Václav Buriánek, Václav Vosyka, Jindřich Palacký, Ivana Duspivová, MUDr. Dana Šmídlová, MERIPRA s.r.o., Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Soňa Vokáčová, Jaroslav Vokáč, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Václav Buriánek, Ing. Anna Havlíková, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Miroslav Šimán, Alena Šimánová, František Doričák, Pavla Doričáková, Komerční banka, a.s., MUDr. Dana Šmídlová, Milan Flandera, Alena Flanderová, Česká spořitelna, a.s., Vilém Sznepka, Ladislav Chlad, Božena Chladová, Zdeněk Palacký, Helena Martínková, Milan Rákovský, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Zdeňka Špitzerová, Jaroslava Palacká, Pavla Chmelířová, Svatava Malecká, Svatava Richtrová, Jan Lukáš, Marie Janochová, Václav Vosyka, Jiří Mareška, Naděžda Marešková, Naděžda Marešková, Anna Procházková, Jana Schneebergerová, Svatava Richtrová, Milan Voráček, Jarmila Voráčková, Martina Šustrová, Václav Buriánek, Helena Krochotová, Hana Pavlíková, Zdeněk Klečka, Miroslav Šimán, Alena Šimánová, Václav Kapusta, Ing. Josef Voráček, Ing. Zdeňka Voráčková, Ing. Anna Havlíková, Marie Průchová, Václav Pacanda, Pavel Peroutka, Jiřina Pomahačová, Jana Schneebergerová, Tomáš Vosmík, Světlana Vosmíková, Raiffeisenbank a.s., Václav Václavek, Romana Vosyková, Václav Vosyka, Blanka Vrbská, Vladimír Vosyka, Václav Reitspies, Dana Reitspiesová, Tomáš Hejduk, Monika Nitkulincová, Lucie Václavíčková, Adam Šole, Anežka Boháčová, Jan Lukáš, Marie Janochová, Josef Mašek, Jindřiška Mašková, Dušan Kubík, Zdeňka Bláhová, Václav Horník, Hana Štědranská, Hana Štědranská, Václav Horník, Lucie Václavíčková, Adam Šole, Karel Šperl, Martina Šperlová, Václava Vokáčová, Stanislav Kubík, Jana Kubíková, ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČD - Telematika a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[otisk úředního razítka]

Ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 26.3.2014.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Josef Kárník, Plzeňská cesta č.p. 40/41, Hradiště, 326 00 Plzeň 26

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu + § 109 odst. 1 písm. c) – f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Václav Buriánek, Třebčice č.p. 45, 335 01 Nepomuk 1

Václav Vosyka, Třebčice č.p. 49, 335 01 Nepomuk 1

Jindřich Palacký, Na Vinici I. č.p. 471, 335 01 Nepomuk 1

Ivana Duspivová, Heydukova č.p. 408, 332 02 Starý Plzenec

MUDr. Dana Šmídlová, Habrmannova č.p. 1967/52, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

MERIPRA s.r.o., IDDS: czpeizd

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Soňa Vokáčová, Třebčice č.p. 47, 335 01 Nepomuk 1

Jaroslav Vokáč, Třebčice č.p. 47, 335 01 Nepomuk 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Václav Buriánek, Třebčice č.p. 45, 335 01 Nepomuk 1

Ing. Anna Havlíková, Luční č.p. 169/34, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm

Miroslav Šimán, Na Hačkách č.p. 494/4, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Alena Šimánová, Pod Chalupami č.p. 570/1a, Koterov, 326 00 Plzeň 26

František Doričák, Třebčice č.p. 16, 335 01 Nepomuk 1

Pavla Doričáková, Třebčice č.p. 16, 335 01 Nepomuk 1

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

MUDr. Dana Šmídlová, Habrmannova č.p. 1967/52, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Milan Flandera, Třebčice č.p. 29, 335 01 Nepomuk 1

Alena Flanderová, Třebčice č.p. 29, 335 01 Nepomuk 1

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

Vilém Sznapka, Rokycanova č.p. 212/9, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1

Ladislav Chlad, 17. listopadu č.p. 2562/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Božena Chladová, 17. listopadu č.p. 2562/10, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Zdeněk Palacký, Na Vinici I. č.p. 439, 335 01 Nepomuk 1

Helena Martínková, Třebčice č.p. 18, 335 01 Nepomuk 1

Milan Rákovský, Třebčice č.p. 25, 335 01 Nepomuk 1

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2

Zdeňka Špitzerová, Lesnická č.p. 256, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3

Jaroslava Palacká, Na Vinici I. č.p. 439, 335 01 Nepomuk 1

Pavla Chmelířová, Komenského č.p. 269, 267 51 Zdice

Svatava Malecká, Třebčice č.p. 7, 335 01 Nepomuk 1

Svatava Richtrová, Třebčice č.p. 7, 335 01 Nepomuk 1

Jan Lukáš, Dvorec č.p. 278, 335 01 Nepomuk 1

Marie Janochová, Srby č.p. 108, 335 01 Nepomuk 1

Václav Vosyka, Třebčice č.p. 49, 335 01 Nepomuk 1

Jiří Mareška, Třebčice č.p. 20, 335 01 Nepomuk 1

Naděžda Marešková, Třebčice č.p. 20, 335 01 Nepomuk 1

Naděžda Marešková, Třebčice č.p. 20, 335 01 Nepomuk 1

Anna Procházková, Na Vinici I. č.p. 409, 335 01 Nepomuk 1

Jana Schneebergerová, Třebčice č.p. 8, 335 01 Nepomuk 1

Svatava Richtrová, Třebčice č.p. 7, 335 01 Nepomuk 1

Milan Voráček, Školní č.p. 619, 335 01 Nepomuk 1

Jarmila Voráčková, Třebčice č.p. 35, 335 01 Nepomuk 1

Martina Šustrová, Žižkova č.p. 250, 388 01 Blatná

Václav Buriánek, Třebčice č.p. 45, 335 01 Nepomuk 1

Helena Krochotová, Třebčice č.p. 36, 335 01 Nepomuk 1

Hana Pavlíková, Třebčice č.p. 26, 335 01 Nepomuk 1

Zdeněk Klečka, Na Výsluní č.p. 561/4, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1

Miroslav Šimán, Na Hačkách č.p. 494/4, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Alena Šimánová, Pod Chalupami č.p. 570/1a, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Václav Kapusta, Na valech č.p. 1235, 252 63 Roztoky u Prahy
Ing. Josef Voráček, Slovanská č.p. 983/138, Plzeň 2-Slovany, 326 00 Plzeň 26
Ing. Zdeňka Voráčková, Slovanská č.p. 983/138, Plzeň 2-Slovany, 326 00 Plzeň 26
Ing. Anna Havlíková, Luční č.p. 169/34, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Marie Průchová, Sedliště č.p. 12, 335 01 Nepomuk 1
Václav Pacanda, Třebčice č.p. 31, 335 01 Nepomuk 1
Pavel Peroutka, Třebčice č.p. 3, 335 01 Nepomuk 1
Jiřina Pomahačová, Tachovská č.p. 1381/57, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Jana Schneebergerová, Třebčice č.p. 8, 335 01 Nepomuk 1
Tomáš Vosmík, Čimická č.p. 768/32, Kobyličky, 182 00 Praha 82
Světлана Vosmíková, Čimická č.p. 768/32, Kobyličky, 182 00 Praha 82
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
Václav Václavek, Na Vinici III. č.p. 446, 335 01 Nepomuk 1
Romana Vosyková, Třebčice č.p. 49, 335 01 Nepomuk 1
Václav Vosyka, Třebčice č.p. 49, 335 01 Nepomuk 1
Blanka Vrbská, Plaská č.p. 1333/37, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Vladimír Vosyka, Žinkovy č.p. 89, 335 54 Žinkovy
Václav Reitspies, Nové Sídliště č.p. 350, 334 42 Chlumčany u Přeštice
Dana Reitspiesová, Husova č.p. 1263, 334 01 Přeštice
Tomáš Hejduk, Ledecká č.p. 1195/12, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Monika Nitkulincová, Losiná č.p. 99, 332 04 Nezvěstice
Lucie Václavičková, Požární č.p. 824/10, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Adam Šole, Družstevní č.p. 2432, 438 01 Žatec 1
Anežka Boháčová, Třebčice č.p. 15, 335 01 Nepomuk 1
Jan Lukáš, Blatenská č.p. 278, Dvůrec, 335 03 Nepomuk 3
Marie Janochová, Srby č.p. 108, 335 01 Nepomuk 1
Josef Mašek, Třebčice č.p. 17, 335 01 Nepomuk 1
Jindřiška Mašková, Třebčice č.p. 17, 335 01 Nepomuk 1
Dušan Kubík, Třebčice č.p. 48, 335 01 Nepomuk 1
Zdeňka Bláhová, Vojanova č.p. 747/23, Skvrňany, 318 00 Plzeň 18
Václav Horník, U Bylinek č.p. 304, Dvůrec, 335 03 Nepomuk 3
Hana Štědrónská, Jirky Kubíka č.p. 367, 335 01 Nepomuk 1
Hana Štědrónská, Jirky Kubíka č.p. 367, 335 01 Nepomuk 1
Václav Horník, U Bylinek č.p. 304, Dvůrec, 335 03 Nepomuk 3
Lucie Václavičková, Požární č.p. 824/10, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Adam Šole, Družstevní č.p. 2432, 438 01 Žatec 1
Karel Šperl, Werichova č.p. 947/1, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Martina Šperllová, Werichova č.p. 947/1, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Václava Vokáčová, Třebčice č.p. 46, 335 01 Nepomuk 1
Stanislav Kubík, Třebčice č.p. 48, 335 01 Nepomuk 1
Jana Kubíková, Třebčice č.p. 48, 335 01 Nepomuk 1
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsd9i
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: ucchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

dotčené správní úřady (jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, památková péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Dražní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd

Dále obdrží samostatné písemné vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce a po sejmutí s vyznačeným datem zveřejnění vrátí zpět:

Obec Třebčice, IDDS: bh4aqdd

Město Nepomuk, vedení města, nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk