

Zápis z jednání stavební komise rady města Nepomuk

Místo a datum konání: Nepomuk, 29.11.2016
přítomni: Pavel Jiran, Vladimír Vokurka

Členové komise projednali a vyjádřili se k následujícím podnětům rady města:

1. Stavební komise po provedeném místním šetření nemá námitek ke stavbě oplocení ve smyslu žádosti manželů Martiny a Dušana Šmídových, Lesnická 253, Dvorec, na pozemku parc.č. 109/45 v k.ú. Dvorec (který je dle zjištěné informace z katastru nemovitostí ve vlastnictví města Nepomuk, nikoliv na jejich pozemku, jak uvádějí v žádosti o souhlas).

2. K požadavku RMN a vedení plánování investic na odborný audit stavu komunikace v Pivovarské ulici nemá stavební komise žádné oprávnění, nicméně bylo stavební komisí provedeno místní šetření, při kterém byla pořízena fotodokumentace (viz příloha PDF). Komunikace vykazuje na několika místech lokální poklesy cca až 20 cm, které jsou způsobeny nedokonalou sanací, resp. neodborným zajištěním podloží v místech zasypaných bývalých pivovarských sklepů jako součásti stavby bytových jednotek provedené v devadesátých letech firmou Prima Strakonice podle projektu AIP. Nápravu tohoto nevyhovujícího stavu komunikace doporučujeme řešit pomocí stavebního specialisty a provést odbornou firmou

Příloha: Fotodokumentace - Pivovarská ulice

Zápis zapsala: Dana Větrovcová